

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

L'oggetto della trattativa diretta concerne l'esecuzione dei lavori di rinnovamento ed adeguamento alla normativa vigente dell'ascensore di accesso alla Biblioteca Palatina.

La sostituzione del vano ascensore presente presso la Biblioteca Palatina con uno conforme alle normative per l'accesso ai disabili implica la fornitura e posa in opera di:

▪ n. 1 ascensore automatico con caratteristiche conformi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Tale ascensore dovrà possedere le seguenti caratteristiche: ascensore di tipo oleodinamico con trazione indiretta laterale conforme alla norma UNI 10411- 2:2013 ed alla L. 13/89 per il superamento delle barriere architettoniche; portata: 450 kg; capienza: 6 persone; velocità di regime: 0.52 m/s; velocità di livellazione: 0.10 m/s; fermate: 5; corsa: 14,90 mt.; servizi 5 su lati opposti; identificazioni fermate: 0.1.2.3.4; tensione di alimentazione: 380 V (+/-5%); frequenza di alimentazione: 50 Hz; corse semplici all'ora: 25; rapporto di intermittenza: 40%; avviamento soft-starter; con manovra universale; con porte automatiche scorrevoli a tre ante telescopiche; con porte di piano automatiche scorrevoli a tre ante telescopiche; per vano costruito in muratura portante con dimensioni del vano 1450x1500; locale macchine esistente posto in sommità del vano ascensore; pistone in due pezzi con giunta data corsa elevata dell'impianto; cabina metallica modello "Renoir" in lamiera d'acciaio rivestita in acciaio inox decorato "antigraffio"; illuminazione con led a basso consumo; finiture in acciaio inox satinato; specchio ½ parete di fondo bianco su parete laterale di cabina; corrimano tipo tondo in acciaio inox satinato; pavimento fisso con predisposizione sp. 2,0 cm per posa materiale; dimensione interna cabina 1000 mm x 1200 mm x 2140 mm; cielino di cabina rivestito in acciaio inox satinato; luce d'emergenza; gong con arrivo al piano; citofono; sintesi vocale; allarme sonoro tramite combinatore GSM; indicazione posizione cabina con display multifunzione; pulsantiera di cabina a colonna rivestita in acciaio inox satinato; antine di cabina rivestite in acciaio inox decorato "antigraffio" con parete interne dimensioni 900 x 2000; barriere optoelettroniche a 194 raggi a protezione degli accessi in cabina; porte di piano verniciate a smalto liscio ral dimensioni 900 mm x 2000 mm, colore a scelta di questa amministrazione; tagliafuoco EI 120 dimensioni 900 mm x 2000 mm; stipiti piano dimensioni 900 mm x 2000 mm; pulsantiera piano terra con piastra in acciaio inox satinato e pulsanti tipo tondo; indicatore posizione cabina con display multifunzione; pulsantiere agli altri piani con piastre in acciaio inox satinato e pulsanti tipo tondo; indicatore di occupato;

Dati Principali

Tipologia di procedura

Altro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

CIG

929520991E

CUP

F98C20000170001

Responsabile

Responsabile del procedimento

SIMONE VERDE

VRDSMN75P08H501R

Stazione Appaltante

MINISTERO DELLA CULTURA


Ente Committente

MINISTERO DELLA

CULTURA

Date

Inizio presentazione offerte

 30/06/2022 09:09

Termine ultimo presentazione offerte

 12/07/2022 18:00

Limite stipula contratto

 01/09/2022 12:00

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
50750000-7	Servizi di manutenzione di	Impianti elevatori	100

Documentazione Gara



DGUE

DGUE.doc

200.0 Kb

Patto.doc

122.5 Kb

Patto integrità

Progetto.pdf

4107.4 Kb

Progetto

fac simile richiesta cauzione provvisoria.docx

1043.0 Kb

Cauzione provvisoria

modello.doc

55.0 Kb

Autodichiarazione artt. 46 e 47 dpr 445/2000

ok Disciplinare lavori.pdf

775.9 Kb

Disciplinare

schema contratto lavori ascensore.docx

44.7 Kb

schema contratto

Inviti

Partita IVA**Ragione sociale****01516060348****KOPPEL A.W. SRL**